



Prüfstelle für Brandschutztechnik

des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Ges.m.b.H.

Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

Geschäftsführung und Geschäftsstelle:

Voitgasse 4, 1220 Wien

Telefon: +43 (0)1 544 12 33 Fax: +43 (0)1 544 12 33-40

E-Mail: office@pruefstelle.at

Website: www.pruefstelle.at



FN 148379 f
UID ATU 41970603

ComOne Austria GmbH.

Talpagasse 1a
1230 WIEN

Ihr Zeichen: sine Ihre Nachricht vom: 23.11.2021

FT-Zahl: 14/1168/02/19

Datum: 27.11.2021

lfd.Nr.: 695.02

PRÜFBERICHT

**Gegenstand der Prüfung: Alarmübertragungssystem „ipNET/Com One Net“
gemäß ÖNORM F 3052, Kontrollprüfung 2021**

Prüfungsnummer: FT 14/1168/02/19 - lfd.Nr. 695.02

Gültigkeit der Prüfung bis: 16. Dezember 2023

Der Gegenstand der Prüfung wurde von der staatlich akkreditierten Prüfstelle für Brandschutztechnik auf Übereinstimmung mit der ÖNORM F 3052, in der Fassung 1. August 2021, geprüft.

Zusammenfassung: Bei Einhaltung der Anwendungsvorschriften des Anhanges 3 **entspricht der Gegenstand der Prüfung der ÖNORM F 3052 2012.**

Grundlage der Prüfung war die Überprüfung des Gegenstandes durch die gefertigte Prüfstelle f. Brandschutztechnik am 26. und 27.11.2021.

Das Alarmübertragungssystem wurde nur mit den im Anhang 1 angeführten Bestandteilen unter Berücksichtigung der im Anhang 3 angeführten Voraussetzungen und Anwendungsvorschriften geprüft. Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das unter „Gegenstand der Prüfung“ angeführte Alarmübertragungssystem. Rückschlüsse auf andere Alarmübertragungssysteme sind nicht nur diesen Prüfbericht gedeckt.

Dieser Prüfbericht kann widerrufen werden, wenn sich der Gegenstand in der praktischen Anwendung nicht bewährt oder wenn neue technische Erkenntnisse dies begründen.

Dieser Prüfbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden; Werbeschriften dürfen diesem Prüfbericht nicht widersprechen.

Die erforderliche Wiederholungsprüfung ist bei einer hierfür akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle bis spätestens **16. November 2023** zu beauftragen.

Der Prüfer und Geschäftsführer:



(Dipl. Ing. Wilfried PAUSA)